

施設利用アンケート（秋葉区総合体育館）の結果

アンケート調査概要

調査目的：竣工から約1年経過した施設に対し、建物及び設備についてアンケートを実施し、今後の施設づくりの参考とする。

調査対象：利用者及び施設職員

調査方法：アンケート用紙への自由記載方式

調査期間：平成27年2月

回答数：12人


建物概要

施設名称：秋葉区総合体育館

所在地：新潟市秋葉区程島2009番地

竣工年度：平成25年度



構造規模：鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積 5,979m²



＜秋葉区総合体育館外観＞


アンケート結果 ～利用者からの主なご意見～

1. 快適性（建物の使いやすさ）



○ とても掃除が行き届き清潔で使い易く気持ちよかったです


2. 建物の安全性



△ ネットとコートが近くて滑りやすいため（危険と感じる） ＜アリーナのネット＞

△ テニスの試合において、吊下げているネットが邪魔で少し使いづらい感じます。


3. 建物の案内表示



＜番号による案内表示＞

4. 施設の特徴について

（1）アリーナは、ポリカーボネート製の大きな窓により自然光を多く取り入れることで照明を使用しなくても利用ができるよう整備しています。全灯点灯しないで利用する場合、明るさについてどのように感じますか。




＜アリーナのポリカーボネート製の窓＞


（2）スポーツへの興味が湧く施設・様々な人々の交流を促す施設づくりを目的に、いろいろなスポーツや活動が見えるよう、ガラス面を多く採用しています。

① いろいろなスポーツを見ることができるとして、どのように感じますか。


② 周りから見える状況で、ご自身がスポーツをすることについてどのように感じますか。




○ 見ることで興味を持つ人が増えるから
△ プライバシーの面で（悪い）



＜トレーニングコーナー＞



○ 意識は無い（プレイ中）ので
△ プライバシーの面で（悪い）



＜多目的ルーム＞

アンケート結果 ～施設管理者からの主なご意見～

施設を管理する職員（指定管理者）から「良かったところ（○）」、「気になるところ（△）」について自由に記載してもらいました。

| | |
|----------|---|
| アリーナ | △ 器具庫の扉が狭すぎて、可動式のバスケットゴールの出し入れが大変である。 |
| | △ 器具庫に余裕が無く、広さがほしい。 |
| | △ 壁面が弱い |
| 観客席 | ○ ガラス面でアリーナが見渡しやすい。 |
| | ○ 管理棟側は1・2Fから出入り出来て便利。 |
| | △ 反対側からも観客席へ上られるような階段があれば、ランニングコースをもっと開放できる。 |
| ランニングコース | ○ 管理棟側はコースがランダムに続いていて走っていて飽きない。 |
| | △ 特に夏は、ランニングコースがかなり暑くなり、冷房は全く効かない。 |
| | △ 排気窓をあけるが、かなりの数の虫が入ってくる。 |
| キッズコーナー | ○ 段差がなく開放的で子供達にも好評。 |
| | △ キッズコーナーとフロアーの境が無い為子供たちがコーナーを飛び出し走り回るため危険なこともある。 |

公共建築第2課からの一言

みなさまから頂いた「改善意見や気になるところ」については詳細に状況を分析の上、今後の施設整備の参考としていきたいと思ひます。