

# 施設利用アンケート（潟東中学校）の結果

## アンケート調査概要


調査目的：竣工から約1年経過した施設に対し、建物及び設備についてアンケートを実施し、今後の施設づくりの参考とする。  
 調査対象：潟東中学校生徒及び教職員  
 調査方法：アンケート用紙への自由記載方式  
 調査期間：平成25年9月  
 回答数：165人



<外観>

## 建物概要


施設名称：新潟市立 潟東中学校  
 所在地：新潟市西蒲区三方地内  
 竣工年度：平成24年度




平面図

## アンケート結果 ～生徒からの主なご意見～


1. アリーナ・武道場の使いやすいですか？




4. トイレ・更衣室は使いやすいですか？




2. 建物内部の明るさはどうですか？



5. 建物を利用して危険と感じたことはありますか？



3. 音や風通しで気になる点はありますか？



<アリーナ>



<トイレ>



<更衣室>



<武道場>

## アンケート結果 ～教職員の方からの主なご意見～

アリーナ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・冬場や雨の時使用できるランニングコースがあると良かった。</li> <li>・明るさやデザイン等はとても良いと思う。</li> <li>・グラウンド側に入口が1か所しかなく、風通があまり良くない。</li> <li>・放送室からアリーナが見えると良い。</li> <li>・ステージが少し狭い。試合の時などテーブルがあまり置けない。</li> </ul>
武道場	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日当たりもよく、明るさや設備は良い。</li> <li>・風通しが悪く、西日も入り夏場は高温・多湿となる。</li> </ul>
用具庫	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開口部も広く横長で物品を出し入れしやすいように配慮されている。</li> <li>・湿気がこもりやすい。</li> </ul>
トイレ・更衣室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・明るく気持ちよく使うことができる。</li> <li>・着替えるには生徒数に対し少し狭さを感じる。</li> </ul>

## 公共建築第2課からの一言

みなさまから頂いた「改善意見や気になるところ」については詳細に状況を分析の上、今後の施設整備の参考としていきたいと思っております。